RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Pôle Santé Environnement
Courriel : ars-grandest-dd67-se@ars.sante.fr
Téléphone : 03 88 76 79 86

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
1 PARC DE L'ETOILE

67076 STRASBOURG CEDEX

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

EUROMETROPOLE STRASBOURG SECT. SDEA

Prélèvement et mesures de terrain du 16/10/2026 à 07h49 réalisés pour l'ARS Grand Est par le laboratoire Eurofins

Attestation Cofrac N° 1-0685 - portée détaillée consultable sur le site www.cofrac.fr

Nom et type d'installation : TTP LIVRAISON FORAGE 1 HOLTZHEIM (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION

Nom et localisation du point de surveillance : TTP LIVRAISON FORAGE 1 HOLTZHEIM - HOLTZHEIM (ROBINET DE PRELEVEMENT EAU TRAITEE FORAGE F1)

-

Code point de surveillance : 0000008697
Numéro de prélèvement : 06700274224
Type d'analyse : RENF
Référence laboratoire : 26M092720-001

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité réglementaires en vigueur. La concentration d'un métabolite de pesticide (chloridazone desphényl) est supérieure à la limite de qualité réglementaire en vigueur (0,1 µ g/L). La limite de qualité réglementaire applicable à la somme des concentra tions des substances quantifiées (0,5 µg/L) est également dépassée. La quantification de cette molécule dans l'eau à une concentration inférieure à sa valeur dérogatoire, bien que constituant une non-confo rmité réglementaire, n présente pas de risque sanitaire pour le conso mmateur. L'eau peut être consommée sans restriction. Un suivi renforcé spécifique est mis en œuvre sur plusieurs points de surveillance du réseau d'eau potable en vue d'évaluer l'évolution des concentrations des paramètres concernés.

Strasbourg, le 29 octobre 2026
Pour le Directeur Général,
L'ingénieure d'Etudes Sanitaires

Floriane UMBRICHT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformémer l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Analyse laboratoire

	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
MÉTABOLITES NON PERTINENTS	(*) Valeur indicative					
ESA metolachlore	0,37	µg/L				0,9 (*)
Metolachlor NOA 413173	<0,02	µg/L				0,9 (*)
OXA metolachlore	<0,005	µg/L				0,9 (*)
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chloridazone desphényl	**0,464**	**µg/L**		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,080	µg/L		0,10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Métolachlore	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
Chloridazone	<0,005	µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	**0,544**	**µg/L**		0,50		

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Grand Est

Pôle Santé Environnement
Courriel : ars-grandest-dd67-se@ars.sante.fr
Téléphone : 03 88 76 79 86

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
1 PARC DE L'ETOILE

67076 STRASBOURG CEDEX

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

EUROMETROPOLE STRASBOURG SECT. SDEA

Prélèvement et mesures de terrain du 16/10/2026 à 07h53 réalisés pour l'ARS Grand Est par le laboratoire Eurofins

Attestation Cofrac N° 1-0685 - portée détaillée consultable sur le site www.cofrac.fr

Nom et type d'installation : TTP LIVRAISON FORAGE 2 HOLTZHEIM (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : TTP LIVRAISON FORAGE 2 HOLTZHEIM - HOLTZHEIM (ROBINET DE PRELEVEMENT EAU TRAITEE FORAGE 2)

-

Code point de surveillance : 0000008698
Numéro de prélèvement : 06700274223

Type d'analyse : RENF
Référence laboratoire : 26M092720-002

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité réglementaires en vigueur. La concentration d'un métabolite de pesticide (chloridazone desphényl) est supérieure à la limite de qualité réglementaire en vigueur (0,1 µ g/L). La quantification de cette moléc dans l'eau à une concentration inférieure à sa valeur dérogatoire, bien que constituant une non-confo rmité réglementaire, ne prése pas de risque sanitaire pour le conso mmateur. L'eau peut être consommée sans restriction. Un suivi renforcé spécifique est mis er œuvre sur plusieurs points de surveillance du réseau d'eau potable en vue d'évaluer l'évolution des concentrations des paramètres concernés.

Strasbourg, le 29 octobre 2026
Pour le Directeur Général,
L'ingénieure d'Etudes Sanitaires

Floriane UMBRICHT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformé l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Analyse laboratoire

	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
MÉTABOLITES NON PERTINENTS	(*) Valeur indicative					
ESA metolachlore	0,25	µg/L				0,9 (*)
Metolachlor NOA 413173	<0,02	µg/L				0,9 (*)
OXA metolachlore	<0,005	µg/L				0,9 (*)
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chloridazone desphényl	**0,338**	**µg/L**		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,082	µg/L		0,10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Métolachlore	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
Chloridazone	<0,005	µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	0,420	µg/L		0,50		

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Pôle Santé Environnement
Courriel : ars-grandest-dd67-se@ars.sante.fr
Téléphone : 03 88 76 79 86

COM COM REGION MOLSHEIM-MUTZIG
2 ROUTE ECOSPACE
BP 25174
67125 MOLSHEIM CEDEX

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

COM. DE COM. REGION MOLSHEIM-MUTZIG

Prélèvement et mesures de terrain du 21/10/2026 à 11h49 réalisés pour l'ARS Grand Est par le laboratoire Eurofins

Attestation Cofrac N° 1-0685 - portée détaillée consultable sur le site www.cofrac.fr

Nom et type d'installation : SECTEUR STRASBOURG-SUD - COM COM MOLSHEIM MUTZIG (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE


Nom et localisation du point de surveillance : RESEAU DUPPIGHEIM - DUPPIGHEIM (ROBINET EVIER SANITAIRE FEMME 1ER JET - MAIRIE - 48 RUE GEN DE GAULLE,)

-

Code point de surveillance : 0000001451
Type d'analyse : PBCUN
Numéro de prélèvement : 06700274217
Référence laboratoire : 26M094125-012

Conclusion sanitaire
Eau destinée à la consommation humaine conforme aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

Strasbourg, le 29 octobre 2026
Pour le Directeur Général,
L'ingénieure d'Etudes Sanitaires



Floriane UMBRICHT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

PLV n° 06700274217

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,0798	mg(Cu)/L		2,0		1,0
Nickel	1,1	µg/L		20,0		
Plomb	1,4	µg/L		10,0		